

GUIA TÈCNICA

(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)



Divisió de Protecció Civil
i Prevenció de l'SPEIS

DENSITATS D'OCUPACIÓ Us Pública Concurrencia

Fitxa: **3.09**

Data: 30/09/14

OBJECTE:

Complementar la taula 2.1 de l'article 2 del DB-SI 3 "Densitats d'Ocupació" en les zones d'espectadors dempeus en usos de pública concurrència amb l'objectiu de millorar la mobilitat dels ocupants.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Zones d'espectadors dempeus en activitats de pública concurrència, tant per espais interiors com a l'aire lliure (tancats o no tancats).

CRITERIS D'APLICACIÓ:

La densitat d'ocupació en les zones d'espectadors dempeus en activitats de pública concurrència, tant en espais interiors com a l'aire lliure (tancats o no tancats) serà de 0,25 m² per persona de la *superfície útil*, tenint en compte que, per tal de millorar la mobilitat dels ocupants en aquesta zona es considerarà com *superfície útil* el 80 % de la total ocupada pels espectadors dempeus.

En les zones on la mobilitat dels ocupants i/o l'aproximació del Serveis d'emergència presenti grans dificultats, el SPEIS podrà determinar una ocupació inferior (espectadors que necessitin ajuda per evacuar, amples de carrer, topografia especial...)

Per garantir que no es supera la màxima ocupació permesa s'haurà de complir els criteris de control d'aforament previstos a la reglamentació corresponent.

Superfície útil: A més a més de ho definit en l'Annex SI A del DB-SI del CTE, a aquesta superfície s'haurà de descomptar la ocupada per escenari, taules tècniques, serveis higiènics i altres elements auxiliars.